桦南县发展和改革局文件

桦发改函〔2023〕2号

关于同意调整桦南县供水改扩建二期工程项目可行性研究报告的批复

桦南县公共事业服务中心:

桦南县供水改扩建二期工程项目经桦发改发〔2022〕5号文件批复同意建设，为确保在一定时期内地下水水源的水质变化不会影响到供水的安全性，同意将桦南县供水改扩建二期工程项目建设内容调整为:

新建原水输水管线长度16833米(管径为DN200－DN800)；新建处理能力4.0万立方米/日净水厂1座；新建供水管道11439米(管径为DN100-DN600)，管道管材采用PE100给水管；装修改造29个小区的二次加压泵站；完善桦南县供水管网的分区计量系统与智能化管理平台；在新兴街与苗圃路交叉口处建设区域加压泵站1座。

项目总投资、建设地点等其他审批事项不变。

特此函复。

桦南县发展和改革局

2023 年 2 月 10 日

桦南县发展和改革局　　2023 年 2 月 10 日印发

共印 3 份